

Beispiele Tod von Tieren durch Ausfall der Belüftungsanlage

24. Mai 2010	600 Schweine erstickt.	Abtsbessingen (Kyffhäuserlandkreis, Thüringen)	Blitzeinschlag in die Anlage der Lüftungs-, Alarm- und Telefonanlage lahmgelegt. ¹
10. Juli 2010	40.000 Hähnchen erstickt	Gerdau, Anlage Holthusen II (Landkreis Uelzen, Niedersachsen)	Ausfall der Lüftungsanlage und der automatischen Benachrichtigung. ²
Ende Okt. 2010	2.500 Puten erstickt	Osterwieck (Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt)	Ausfall der Lüftungsanlage und der automatischen Benachrichtigung, Notstromaggregat nicht angesprungen. ³
21. Mai 2011	1.000 Schweine erstickt	Meuserlengefeld (Landkreis Südharz, Sachsen-Anhalt)	Ausfall der Belüftungsanlage und des Benachrichtigungssystems durch Blitzschlag. ⁴
22. Juni 2011	3.021 Ferkel erstickt	Alkersleben (Ilm-Kreis, Thüringen)	Ausfall der Belüftungs- und der Alarmanlage. Notstromaggregat nicht angesprungen, weil Stromversorgung nur ausgefallen. ⁵
12. August 2011	117.000 Hühner erstickt	Bülstringen (Bördekreis, Sachsen-Anhalt)	Ausfall der Lüftungsanlage durch Stromschwankungen. ⁶

¹ Quelle: <http://www.hna.de/nachrichten/deutschland/schweine-nach-blitzeinschlag-erstickt-778393.html>

² Quelle: <http://www.az-online.de/nachrichten/landkreis-uelzen/suderburg/40000-haehnchen-erstickt-857170.html>

³ Quelle: Volksstimme 06.11.2010

⁴ Quelle: <http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1300342908061>

⁵ Quelle: <http://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/3021-Ferkel-in-Alkerslebener-Schweinestall-qualvoll-erstickt-1612370464>

⁶ Quelle: Volksstimme 16.08.11, http://www.volksstimme.de/nachrichten/sachsen_anhalt/412282_Lueftungsausfall-Rund-117000-Huehner-erstickt.html